

تاريخ الطباعة : 2019-05-14
وقت الطباعة : ص 10:22
رقم الطلب : PAC19005772



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري :

انوار الخليج للهندسة الكهربائيه

رقم السجل التجاري :

47399

رقم الرخصة التجارية : 18556

رقم قيد المنشأة :

10-2634-03

رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

التصنيف :

Fire alarm systems

إسم المنتج :

Emergency Lights and Components

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق

ملاحظات :

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني .
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 13/05/2021

تاريخ الاعتماد : 14/05/2019

الإدارة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني

إدارة الوقاية

(1)

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/٤



بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2019-05-14 : التاريخ
PERMIT PAC19005772 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Emergency Lights and Components	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire alarm systems	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	انوار الخليج للهندسة الكهربائيه	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	Philip Payne Ltd / U K	الشركة المصنعة / بلد الصنع :
الوصف		الموديل
Architectural Range of Luminaires; Rating - 230Vac, 50Hz Type - Recessed Ceiling Mounted; Version - Central Battery DALI		250FCDA
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- KM-587259 - BSI/KITEMAR K	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
RECOMMENDATIONS	التوصيات	
Notes: Meets the requirements of BS EN 60598-2-22, Luminaires for Emergency Lighting.		

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
(1)
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/٤

